

Příloha č. 1: Opatření pro stavy nouze

Zákazník s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší prohlašuje v souladu s příslušnými právními předpisy, že se na něj vztahuje zařazení do regulačních stupňů:

Zařazení do reg. stupňů

| OM | EAN | RS č. 4 [%] | RS č. 6 [%] | RS č. 7 bezpečnostní minimum [kW] | RS č. 7 snížení do doby [hod] |
|----|-----|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|----|-----|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|

Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného výkonu, která je po ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků. V případě, že hodnota bezpečnostního minima není vyplněna, rovná se hodnota bezpečnostního minima nule (0), tudíž je možné přerušit dodávku elektřiny do 1 hodiny od vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze a přejít na nulový odběr.

VZOR